



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Прокуратура  
Республики Саха (Якутия)  
Саха Өрөспүбүлүкэтин прокуратурата

**Прокуратура Алданского района  
Алдан оройуонун прокуратурата**

678900, ул. Пролетарская, 15 «а», г. Алдан,  
Республика Саха (Якутия), Россия  
тел/факс. 8 (41145) 36-8-10

16.06.2015 № 40-02-2015

Главе МО «Алданский район»  
Позднякову С.Н.

Главе МО «Город Алдан»  
Бугаю А.Л.

Для рассмотрения вопроса об опубликовании в сайте органов местного самоуправления направляю следующую информацию:

«Прокуратурой Алданского района в автозаправочных станциях г. Алдан выявлены многочисленные нарушения закона»

Прокуратурой Алданского района с привлечением специалистов администрации МО «Алданский район», ТО Роспотребнадзора по РС (Я) в Алданском районе, Нерюнгринского отделения ФБУ «Якутский ЦСМ» проведена выездная проверка соблюдения федерального законодательства в сфере реализации автомобильного топлива с автозаправочных станций г. Алдан.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований закона.

Так, в нарушение требований Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Правил технической эксплуатации автозаправочных станций, утвержденных РД-153-39.2-080-01, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 № 229, при проверке топливно-раздаточных колонок (ТРК) в АЗС № 36 г. Алдан, эксплуатируемого ОАО «Саханефтегазсбыт» установлен факт не доливания автомобильного топлива. В данных ТРК пломбы на измерителе объема отсутствовали в течение 21 дня. По требованию прокуратуры района работа двух ТРК до осуществления ремонтных работ приостановлены.

Проверкой названной АЗС выявлен факт не предоставления сдачи покупателям автомобильного топлива, а также курения на рабочем месте оператора.

Кроме того, в АЗС г. Алдан, эксплуатируемых ОАО «Саханефтегазсбыт», ООО «Паритет», ИП Попов А.Н. не производится лабораторный производственный контроль, на зданиях операторской АЗС отсутствуют знаки о запрете курения установленного образца, в аптечках для оказания первой медицинской помощи обнаружены лекарственные средства с истекшим сроком годности и т.д.

В целях устранения указанных выше нарушений закона прокуратурой Алданского района в адрес руководителей названных организаций осуществляющих реализацию автомобильного топлива внесены представления об устранении нарушений закона.

В отношении юридического лица ОАО «Саханефтегазсбыт» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ, ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении ИП Попова А.Н. по ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ.

Все акты прокурорского реагирования на стадии рассмотрения.

Прокурор района  
младший советник юстиции



А.Ю. Орлов